

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Подъемник канавный передвижной предназначен для подъема автомобилей, автобусов и троллейбусов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту в автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания и троллейбусных парках.

1.2. Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель подъемника	П263	П263-01	П263-02
Тип	канавный передвижной		
Вид привода	электромеханический		
Грузоподъемность максимальная, т, не более	8		10
Скорость подъема, м/с, не более	0,0066		0,0083
Скорость опускания, м/с, не более	0,0066		0,0083
Рабочий ход, мм	500 +20		
Установленная мощность, кВт, не более	3		4
Напряжение сети	3ф. 380 В, 50 Гц		
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP20		
Габаритные размеры подъемника, мм, не более	длина	940	940
	ширина	1070	1070
	высота	1270	1270
Масса, кг, не более	615	605	655
Назначенный срок службы, лет	8		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки подъемника П263, П263-01, П263-02 входит:

- Подъемник - 1 шт.
- Кронштейн П231.00.00.100 - 1 шт.
- Коробка клеммная Р637.00.02.000 - 1 шт.
- Защитно-отключающее устройство ИЭ-9813 - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации П263.00.00.000 РЭ - 1 шт.
- Лист упаковочный - 1 шт.

П263.00.00.000РЭ

Лист

1

Изм Лист № докум Подп. Дата

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Подъемник состоит двух стоек 1 и 2 (см. Рис. 1 и Рис. 2), соединенных между собой поперечиной 3, в которой смонтирован привод подъема. Привод состоит из электродвигателя 4, соединенного при помощи двух муфт 5 с редукторами 6, установленными на раме 7.

Стойки 1 и 2 представляют собой сварную конструкцию. Внутри стоек смонтированы грузовые винты 8 по которым перемешаются рабочие гайки 9. Гайки установлены в траверсах 10. На траверсах закреплены штанги 11, проходящие через направляющие втулки 12, закрепленные в опорах 13. В верхней части штанг закреплены башмаки 14. Передача вращения к грузовым винтам осуществляется посредством муфт 5. На винтах, под рабочими гайками с зазором 10-12 мм, смонтированы страховочные гайки 16. Ход гаек по винту ограничен двумя конечными выключателями 17 и 18, смонтированными на одной из стоек. На случай отказа конечных выключателей 17 и 18 предусмотрены аварийные выключатели 19 и 20. Подъемник снабжен тормозами 21, расположенными на опорах. Управление подъемником осуществляется со шкафа аппаратного 15, установленного на стойке 2.

4.2. Описание работы схемы электрической принципиальной.

При включении автоматического выключателя, установленного в шкафу аппаратном, на дверце аппаратного шкафа загорается лампа HL1 (см. Рис.3), сигнализирующая о наличии напряжения в сети.

При нажатии на кнопку SB1 происходит включение двигателя М 1 на ход "Вверх". Выключатель конечный SQ1 ограничивает подъем. После его срабатывания двигатель М 1 отключается и подъем прекращается.

В случае несрабатывания выключателя конечного SQ1 на подъемнике установлен аварийный конечный выключатель SQ2, ограничивающий подъем.

При нажатии на кнопку SB2 происходит включение двигателя М 1 на ход "Вниз". Выключатель конечный SQ3 ограничивает опускание. После его срабатывания двигатель М 1 отключается и опускание прекращается.

В случае несрабатывания выключателя конечного SQ3 на подъемнике установлен аварийный конечный выключатель SQ4, ограничивающий опускание.

В схеме предусмотрена защита электродвигателя и цепей управления от коротких замыканий автоматическим выключателем QF1 и предохранителем FU1.


Перечень элементов схемы электрической принципиальной приведен в таблице № 1. Схема электрическая соединений приведена на Рис. 4.

П263.00.00.000РЭ

Лист

2

Изм Лист № докум Подп. Дата



Модель подъемника	A, мм	A1, мм
П263, П263-02	895	1070
П263-01	730	920

Рис 1. Подъемник канавный П263




Рис 2. Подъемник канавный П263

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

3

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

4




Рис.3.

Схема электрическая принципиальная подъемника П263

Перечень элементов схемы электрической принципиальной

Таблица № 1

Поз. Обозначение	Наименование	Количество
A1	Устройство защитно-отключающее ИЭ – 9813 У2, ТУ 22-4677-80	1
FU1	Держатель вставок плавких ДВП4-4 га 0.481.014 ТУ	1
	Вставка плавкая ВПТЗ, 2 А, 250 В АГО.481.312 ТУ	1
HL1	Арматура светосигнальная ЭСА-12 УХЛ4, 220 В ТУ 3461-012-0396486298	1
KM1, KM2	Пускатель ПМЛ-25010, 4А 36 В, 50 Гц, Iном 25А ТУ 16-91ИГЕВ.644.131.001ТУ	1
M1	Электродвигатель АИР100S4, исполн. IM1081 380 В, 50 Гц, 1500 об/мин, 3,0 кВт ТУ 16-525.564-84	1 шт. для П263 и П263-01
	Электродвигатель АИР100L4, исполн. IM3081 380 В, 50 Гц, 1500 об/мин, 4,0 кВт ТУ 16-525.564-84	1 шт. для П263-02
QF1	Выключатель автоматический ВА51Г 25-340010P20 УХЛ3 380 В, 50 Гц, 10 А, 7In ТУ 16-522.157-83	1

П263.00.00.000РЭ

Лист

5

Изм Лист № докум Подп. Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

6

Изм Лист № докум Подп. Дата

Продолжение Таблицы № 1

Поз. Обозначение	Наименование	Количество
SB1, SB2	Выключатель кнопочный ВК 43-21-11110-54 УХЛ2, черный ТУ 34.28.002.057.58.144-95	2
SQ1, SQ4	Выключатель путевой ВПУ-011-21-1з+1р-211 ТУ 25-1801.242-95	2
SQ2, SQ3	Выключатель путевой ВПУ-011-21-1з+1р-221 ТУ 25-1801.242-95	2
TV1	Трансформатор ОСМ1-0.063 У3, 380/5-42 ТУ16-717.137-83	1




Рис. 4. Схема электрическая соединений подъемника П-263

П263.00.00.000РЭ

Лист

7

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

8

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Руководитель организации или индивидуальный предприниматель эксплуатирующие подъемник, обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.

В этих целях должны быть:

- назначен инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника;
- назначен инженерно-технический работник ответственный за содержание подъемника в исправном состоянии;
- назначены лица ответственные за безопасное производство работ с использованием подъемника;
- установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов, обеспечивающих содержание подъемника в исправном состоянии;
- установлен порядок обучения и периодической проверки знаний у персонала, обслуживающего подъемник и осуществляющего работы с использованием подъемника;
- разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов;
- разработаны производственные инструкции для обслуживающего персонала;
- разработаны производственные инструкции для лиц, допущенных к производству работ с использованием подъемника.

5.2. Подъемник должен быть закреплен за инженерно-техническим работником, ответственным за содержание подъемника в исправном состоянии. Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического работника, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество и подпись должны содержаться в таблице № 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.3. К работе на подъемнике допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по охране труда.

Допуск лиц к работе на подъемнике оформляется приказом по предприятию.

5.4 Лица, осуществляющие работы с использованием подъемника

перед началом работ должны производить осмотр и проверку подъемника. Результаты осмотра и проверки должны записываться в эксплуатационный журнал. Наличие и правильность ведения эксплуатационного журнала должен обеспечить инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.

5.5. До начала эксплуатации нового подъемника после монтажа, потребитель обязан провести полное техническое освидетельствование подъемника.

При полном техническом освидетельствовании подъемника проводятся:

- статические и динамические испытания;
- измерение сопротивления изоляции;
- проверка работы конечных выключателей.

Периодичность проведения полного технического освидетельствования подъемника при дальнейшей эксплуатации - 12 месяцев.

5.5.1. Статические и динамические испытания.

Статические испытания производить нагружением башмаков, грузом массой указанной в таблице, поднятых на высоту 100 – 200 мм с выдержкой под нагрузкой не менее 10 мин.

Динамические испытания производить путем трехкратного подъема на максимальную высоту груза массой, указанной в таблице

	При статических испытаниях		При динамических испытаниях	
	П263, П263-01	П263-02	П263, П263-01	П263-02
Исполнение подъемника				
Масса груза на подъемник, кг	10000	12500	8800	11000

Для проведения статических и динамических испытаний допускается использовать догруженный до соответствующей массы автомобиль.

5.5.2. Измерение сопротивления изоляции.

Измерение сопротивления изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки производить мегаомметром М1102/1 ТУ 25-04-798-78.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.

5.5.3. Проверка работы конечных выключателей.

Порядок проверки работы конечных выключателей:

1) проверить правильность установки и регулировки конечных выключателей. Они должны быть отрегулированы таким образом, чтобы аварийные конечные выключатели SQ2 и SQ4 отстояли от соответствующих основных конечных выключателей SQ1 и SQ3 на 15-20 мм.

П263.00.00.000РЭ

Лист

9

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

10

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата




Рис. 5. Монтаж подъемника П263

П263.00.00.000РЭ

Лист

13

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Подготовка к работе.

7.1.1. Перед началом работы на подъемнике необходимо проверить исправность работы защитно-отключающего устройства. Для этого нажать кнопку «Пуск» и через 3 секунды отпустить ее. При этом должна загореться сигнальная лампа защитно-отключающего устройства. Затем нажать кнопку «Контроль» при этом лампа сигнальная гаснет. Убедившись в исправности устройства, нажать и через 3 секунды отпустить кнопку «Пуск» и приступить к работе на подъемнике (по окончании работы нажать кнопку «Стоп» лампа должна погаснуть.)

7.1.2. Перед подъемом автомобиля следует проверить исправность подъемника, правильность срабатывания конечных выключателей. Подъем и опускание автомобиля должны осуществлять два лица, контролирующие работу подъемника с противоположных сторон от поднимаемого или опускаемого автомобиля.

7.2. Подъем автомобиля.

7.2.1. Установить подъемник под мост автомобиля, автобуса или троллейбуса и зафиксировать его на рельсовом пути.

7.2.2. Включить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, при этом должна загореться сигнальная лампа «Сеть».

7.2.3. Нажатием на кнопку «Вверх» на шкафу аппаратном осуществить подъем транспортного средства на 50... 100 мм, убедиться в правильном и устойчивом положении автомобиля и затем продолжить подъем.

7.2.4. По окончании подъема выключить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, сигнальная лампа «Сеть» должна погаснуть. После этого приступить к обслуживанию автомобиля.

7.3. Опускание автомобиля.

7.3.1. Включить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, при этом должна загореться сигнальная лампа «Сеть».

7.3.2. Нажатием на кнопку «Вниз» на шкафу аппаратном осуществить опускание транспортного средства.

7.3.3. Выключить вводной автоматический выключатель на шкафу аппаратном, сигнальная лампа «Сеть» должна погаснуть. Нажать кнопку «Стоп» на защитно-отключающем устройстве.

П263.00.00.000РЭ

Лист

14

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортирование упакованного подъемника может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В том числе и в открытых кузовах, прицепами автомобильного транспорта, в открытых вагонах и на палубах судов.

8.2. Допускается транспортирование неупакованного законсервированного подъемника заказчиком (потребителем) автомобильным или железнодорожным транспортом. В этом случае транспортирование должно производиться в закрытых кузовах и вагонах с применением мер, не допускающих механических повреждений изделий и воздействия пыли, атмосферных осадков и солнечной радиации.

8.3. Подъемники следует хранить в условиях не хуже, чем условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4. Законсервированные и упакованные в плотные ящики подъемники, предназначенные для поставки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, допускается хранить в условиях хранения 9 по ГОСТ 15150-69.

8.5. Не допускается хранить подъемники свыше срока консервации указанного в «Свидетельстве о консервации». При необходимости хранения изделия свыше срока консервации, подъемник следует подвергнуть переконсервации.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Виды и периодичность технического обслуживания.

9.1.1. Один раз в смену:

- проверить состояние кабеля и заземления.
- перед началом работы проверить работу защитно-отключающего устройства.
- перед подъемом автомобиля выполнить внешний осмотр всех составных частей подъемника;
- проверить отсутствие грязи и наличие смазки на грузовых винтах стоек, при необходимости винты очистить от грязи и смазать;
- после окончания работы очистить подъемник от пыли и грязи, рабочую зону освободить от посторонних предметов.

9.1.2. Один раз в месяц:

- проверить исправность работы конечных выключателей (порядок проверки см. п. 5.5.3);
- проверить наличие смазки в упорных подшипниках и на грузовых винтах, при необходимости – смазать (см. Рис. 6).

9.1.3. Через каждые 100 циклов работы (подъем – опускание):

- проверить зазоры L (см. выноску III на рис.6) между страхующей и рабочей гайками на стойках (см. п. 5.14). Результаты замеров зафиксировать в таблице № 2.

9.1.4. Один раз в 6 месяцев:

- проверить наличие смазки в редукторах и при необходимости произвести долив масла.
- произвести смазку стоек подъемника в соответствии с картой смазки (см. Рис. 6).

9.1.5. Один раз в 12 месяцев:

- произвести полное техническое освидетельствование подъемника в соответствии с пунктом 5.5 настоящего руководства. Результаты полного технического освидетельствования зафиксировать в таблице № 5.

9.2. Сведения о проведенных ремонтах и о замене деталей и узлов подъемника зафиксировать в таблице № 6.

9.3. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице № 3.

П263.00.00.000РЭ

Лист

15

Изм Лист № докум Подп. Дата


П263.00.00.000РЭ

Лист

16

Изм Лист № докум Подп. Дата

II Рис. 2



III Рис. 2




Рис. 6. Карта смазки подъемника П263

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

П263.00.00.000РЭ

Лист
17

Контроль зазора между
рабочей и страхующей гайками.

Таблица № 2

№ стойки	Зазор L, мм	Дата	Подпись	№ стойки	Зазор	Дата	Подпись
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

П263.00.00.000РЭ

Лист
18

Продолжение Таблицы № 2

№ стойки	Зазор L, мм	Дата	Подпись	№ стойки	Зазор	Дата	Подпись
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			

П263.00.00.000РЭ

Лист

19

Изм Лист № докум Подп. Дата

Продолжение Таблицы № 2

№ стойки	Зазор L, мм	Дата	Подпись	№ стойки	Зазор	Дата	Подпись
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			
1				1			
2				2			

П263.00.00.000РЭ

Лист

20

Изм Лист № докум Подп. Дата

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица № 3

Признаки неисправности	Вероятные причины	Методы устранения
1. При включении вводного автоматического выключателя на шкафу аппаратном не загорается лампочка «Сеть»	Нет напряжения в сети. Обрыв цепи питания. Перегорел предохранитель. Перегорела лампочка	Проверить наличие напряжения и обеспечить его подачу. Устранить обрыв цепи. Заменить плавкую вставку предохранителя. Заменить лампочку.
2. При нажатии на кнопку «Вверх» башмаки движутся вниз, а при нажатии на кнопку «Вниз» башмаки движутся вверх.	Неправильно выполнена фазировка электродвигателя подъемника при подключении кабеля от внешней электрической сети к вводному автомату шкафа аппаратного	Произвести правильное подключение кабеля от внешней электрической сети к вводному автомату шкафа аппаратного
3. При нажатии кнопки «Вверх» или «Вниз» двигатель не работает.	Неисправен конечный выключатель. Неисправен магнитный пускатель. Сработала тепловая защита.	Проверить исправность конечных выключателей. Устранить неисправность магнитного пускателя. Нажать кнопку теплового реле на пускателе
4. При опускании башмаки перемещаются рывками	Попадание грязи, инородных предметов, отсутствие смазки на направляющих стоек	Очистить и смазать направляющие стоек

П263.00.00.000РЭ

Лист

21

Изм Лист № докум Подп. Дата

Продолжение Таблицы № 3

5. Наружные утечки масла из редуктора	Избыточное давление в полости редуктора	Прочистить отверстие в пробке-сапуне расположенной в верхней крышке редуктора
6. Отсутствие равномерного (синхронного) подъема или опускания стоек.	Сорвана резьба на рабочей гайке. Стойка работает на стальной страхующей гайке.	Проверить величину зазора между гайками. При недопустимом отклонении зазора от первоначального заказать рабочую гайку на заводе изготовителя и заменить.
7. Не вращается грузовой винт при работе электродвигателя.	Износ, поломка зубчатых колес привода подъема. Срезана шпонка на одном или двух валах муфтовых соединений.	Заказать новые детали или редуктор на заводе изготовителя и заменить. Заменить шпонку.
8. На рабочей поверхности грузового винта видны инородные включения, кольцевые риски.	Попадание инородного тела на трущиеся поверхности пары винт-гайка. Марка смазки не соответствует требованиям инструкции или отсутствует вообще.	Промыть резьбовую поверхность грузового винта и обеих гаек, насухо вытереть, зачистить острые кромки и заусенцы, нанести чистую смазку.
9. Повышенный шум при работе подъемника.	Отсутствие смазки в трущихся соединениях. В редукторах отсутствует (или недостаточно) смазка. Повышенный износ втулок соединительных муфт. Ослаблены резьбовые соединения.	Произвести смазку соединений консистентной антифрикционной смазкой. Залить масло в редукторы. Заменить втулки соединительных муфт. Произвести подтяжку всех резьбовых соединений.

П263.00.00.000РЭ

Лист

22

Изм Лист № докум Подп. Дата

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подъемник канавный, модель П263 _____ Зав. № _____
 Изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4577-023-03084090-98,
 действующей технической документацией и требованиями государственных
 стандартов.

Сертификат соответствия № С-RU.AB93.B.00122

Подъемник прошел полное первичное техническое освидетельствование в
 соответствии с пунктом 5.5 настоящего руководства по эксплуатации, а также
 выполнены замеры исходных зазоров между рабочими и страховочными
 гайками стоек. Результаты замеров зазоров зафиксированы в таблице № 2.

Подъемник канавный, модель П263 _____ Зав. № _____
 признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 201 г.

Начальник ОТК _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Подъемник канавный, модель П263 _____ Зав. № _____
 подвергнут в ОАО «Автоспецоборудование» консервации согласно
 требований, предусмотренных действующей технической документации.

Дата консервации « ____ » _____ 201 г.

Срок консервации: 6 месяцев
 Наименование и марка консерванта _____

Консервацию произвел _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Изделие после
 консервации принял _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Подъемник канавный, модель П263 _____ Зав. № _____
 упакован в ОАО «Автоспецоборудование» согласно требованиям,
 предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковывания « ____ » _____ 201 г.

Упаковывание произвел _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Изделие после
 упаковывания принял _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

П263.00.00.000РЭ

Лист

23

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

П263.00.00.000РЭ

Лист

24

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

